

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

**Предписание № 5/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Железнодорожская школа №1»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 17 января 2020 года № 5 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 24.01.2020 г. по 16 ч. 00 мин. 18.02.2020 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Железнодорожская школа № 1»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Восточная, 2 А, улица Горького, 46 А, улица Андреева, 20 совместно с директором КГБОУ «Железнодорожская школа № 1» Ольхиной Оксаной Игоревной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Восточная, 2 А			
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61	01.12.2021	

		Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
2	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	01.12.2021	
3	Помещение горячего цеха кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	01.12.2021	
4.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.12.2021	
5.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.12.2021	
	ул. Горького, 46 А			
6.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	01.12.2021	
7.	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей вы-	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о	01.12.2021	

	работала установленный срок эксплуатации.	требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
8.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.12.2021	
9.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.	01.12.2021	
10	Помещение горячего цеха кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	01.12.2021	
Ул. Андреева, 20				
11.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	01.12.2021	
12.	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	01.12.2021	



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Ольхина Оксана Игоревна – директор КГБОУ «Железнодорожная школа № 1»

(должность, фамилия, инициалы)

"18" февраля 2020 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)